

UTILICE EL GAS
CON RESPONSABILIDAD...

GAS

...CON SEGURIDAD



CAMPAÑA PARA LA REVISIÓN DE
LAS INSTALACIONES DE GAS



GAS
REVISIÓN

UTILICE EL GAS CON **SEGURIDAD**
LO MEJOR ES **PREVENIR**,
MANTENGA EN BUEN
ESTADO SU INSTALACIÓN

REVISIÓN OBLIGATORIA



CADA 4 AÑOS

LA EMPRESA SUMINISTRADORA DE GAS LE COMUNICARÁ CON ANTELACIÓN, LA FECHA EN LA QUE LE CORRESPONDE REALIZAR LA REVISIÓN PERIÓDICA DE SU INSTALACIÓN.

UNA VEZ RECIBIDA LA NOTIFICACIÓN, DEBERÁ CONTACTAR CON LA EMPRESA INSTALADORA QUE USTED ELIJA Y SEA DE SU CONFIANZA, Y NO CON CUALQUIERA QUE LLAME A SU PUERTA.

RECUERDE LOS INCIDENTES EN LAS INSTALACIONES DE GAS NO SON FRECUENTES, PERO DEBEMOS PONER LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EVITAR CUALQUIER RIESGO

GAS

...CON SEGURIDAD

TELÉFONOS DE INTERÉS

GAS NATURAL	URGENCIAS	900 750 750
REPSOL GAS	AVERÍAS	901 121 212
	GAS GRANEL	901 120 120
	GAS CANALIZADO	901 170 170
ASEFOSAM	INSTALADORES	914 687 251
	AUTORIZADOS	914 683 536





RECUERDE: ANTE CUALQUIER ANOMALÍA, PÓNGASE EN CONTACTO CON SU EMPRESA DISTRIBUIDORA, CON SU INSTALADOR O CON SU SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA





POR SU SEGURIDAD, LAS REVISIONES DE LAS INSTALACIONES DE GAS, SOLO DEBERÁN REALIZARLAS EMPRESAS AUTORIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS.

LA EMPRESA AUTORIZADA DEBE ENTREGAR UN CERTIFICADO DE REVISIÓN EN EL QUE SE ESPECIFIQUE QUE LA INSTALACIÓN CUMPLE CON LA NORMATIVA VIGENTE.

UNA COPIA DE ESTE CERTIFICADO DEBERÁ REMITIRSE A LA EMPRESA SUMINISTRADORA DE GAS PARA SUS POSTERIORES VERIFICACIONES REGLAMENTARIAS, Y LA OTRA CONSERVELA.



POR FAVOR,

PRECAUCIÓN ...CON SEGURIDAD CON RESPONSABILIDAD... GAS



-VIGILE QUE LA COMBUSTIÓN SEA CORRECTA, LLAMA AZUL SÍ, AMARILLA NO.



-NO OBSTRUYA LOS CONDUCTOS DE VENTILACIÓN Y LA SALIDA DE GASES PRODUCIDOS POR LA COMBUSTIÓN.



-SI NOTA OLORES A GAS: ABRA LAS VENTANAS, NO PRODUZCA LLAMAS NI CHISPAS, NI ACCIONE INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y LLAME AL SERVICIO DE URGENCIAS.



-EVITE DERRAMES DE LÍQUIDOS Y CORRIENTES DE AIRE QUE PUEDAN APAGAR LA LLAMA.



-EN LAS INSTALACIONES DE BUTANO/PROPANO, VIGILE EL BUEN ESTADO DEL REGULADOR Y DEL TUBO FLEXIBLE DE GOMA, ASÍ COMO SU CADUCIDAD.



-NO COLOQUE LA BOTELLA EN ZONAS PRÓXIMAS A ALTAS TEMPERATURAS (HORNOS, FUEGOS...).



-NO ALMACENE LAS BOTELLAS EN LOCALES CERRADOS. LA BOTELLA EN USO DEBE ESTAR EN UN HABITÁCULO AIREADO NO HERMÉTICO.



-UNA DEFICIENTE VENTILACIÓN DEL LOCAL O UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL APARATO A GAS PUEDE PRODUCIR RIESGOS GRAVES DE INTOXICACIÓN.



-LAS CALDERAS ESTANCAS SON MÁS SEGURAS QUE LAS ATMOSFÉRICAS (DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA INTOXICACIÓN).



-REVISE LA CHIMENEA DEL EDIFICIO. LA SALIDA DE HUMOS PUEDE ESTAR OBSTRUIDA POR NIDOS, HOJAS, RAMAS U OBRAS MAL EJECUTADAS.



-SI QUIERE ESTAR MÁS SEGURO, INSTALE UNA ALARMA QUE CORTE AUTOMÁTICAMENTE EL SUMINISTRO DE GAS.